

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach den AGFW-Arbeitsblättern
FW 309-1:2023-01, FW 309-5:2024-03-06 und FW 309-7:2025-07

Nahkälteversorgung Druckhaus „Freie Presse“

Bürgerstraße 2 in 09113 und Flemmingstraße 2 in 09116 Chemnitz

Betreiber: **inetz GmbH**

Der Gutachter bescheinigt dem Kälte-Versorgungssystem folgende Kennzahlen:

Primärenergiefaktor nach § 22 (2) GEG	f_P	0,56
THG-Emission nach Anl. 9, Nr. 1c GEG	f_{CO2eq}	56 g _{CO2eq} /kWh
Anteil erneuerbare Energien	$s_{ren,in}$	0,00 %
Anteil Wärme aus hocheffizienter KWK	$s_{KWK,in}$	48,62 %
effizientes Kältesystem nach Art. 26 EU-Energieeffizienz-RL		NEIN

		Anteil
Energiebezugsmix für die Kälteerzeugung	1.749,4 MWh	100,00 %
Fernwärme aus KWK	850,6 MWh	48,62 %
aus Rohbraunkohle	- MWh	- %
aus Erdgas	850,6 MWh	48,62 %
Fernwärme aus sonstigen Wärmeerzeugern	249,9 MWh	14,28 %
aus Rohbraunkohle	- MWh	- %
aus Erdgas	245,7 MWh	14,05 %
aus Heizöl	1,9 MWh	0,11 %
aus Flüssiggas	0,1 MWh	0,01 %
aus Solarstrahlung	0,9 MWh	0,05 %
Stromnetzbezug	650,2 MWh	37,16 %
davon erneuerbar	351,7 MWh	20,11 %

Die Berechnung wurde anhand von Bilanzdaten des Jahres 2025 vorgenommen und enthält keine Planungsdaten. Details der Berechnung und Hinweise zur Anwendung der Kennwerte enthält das Gutachten zur Bescheinigung. Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 30.03.2029.

ausgestellt am: 31.03.2026



Dipl.-Ing. Falk Neumann
Gutachternummer: FW609-437, FW611-437